



T.C.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

BURSA			
TMMOB Mimarlık Odası BURSA Şubesi			
Tarih 15.08.2020			
Gelen Evrak No. 111			
Dağıtım	Gereği	Bağı	Paraf
17/08/2020			
Not 15.08.2020 18/27			

Sayı : 23287371-220.01.03-E.35243
Konu : Su Sayacı Tesisat Yeri

TMMOB MİMARLAR ODASI
Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. Beşevler Cd. No: 8
A/3
Nilüfer/BURSA

Genel Müdürlüğümüz hizmet alanı içindeki tüm abonelerimizin su tüketimlerini ölçen su sayaçlarının, bina içindeki sayaç yerlerinin istemiş olduğumuz standartlara uygun yapılmadığını tespit etmiş bulunmaktayız. Bu tespitlerimiz abonelik müracaatlarından sonraki keşif işlemlerinde gözükmekte ve yapılmış olan sayaç yerlerinde kırma, dökme ve tekrar sayaç tesisat yerleri onarım işlemlerine maruz kalmaktadır. Bu İşlemlerin daha sağlıklı yürütülmesi için Odanıza Su tesisat projesi vize onayı için gelen firmalardan sayaç yerleri ile ilgili ekte sunulan ölçü ve standartlarda bilgilendirilmesi ve yapılan imalatların kontrol edilmesi gerekmektedir.

Aksi halde İnşaatı bitmiş kullanılabilir konuma gelmiş yapıların, BUSKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğimizin 19. Maddesinin içeriğinde de belirtildiği gibi, Abonelik müracaatında bulunan şahısların sayaç tesisat yerleri uygun olmayanların, sayaç tesisat yerlerini şartlara uygun hale getirilinceye kadar su ve atık su abonelik sözleşmesi yapılmayacak ve sayaçları da takılmayacaktır.



Bilgilerinize rica ederim.

(e-İmzalıdır)
İbrahim YEDİKARDEŞ
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Bir, İki, Üç Abonenin Su Sayacı Örnek Bağlantı Şeması (3 sayfa)


*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için <https://dogrulama.belediye.gov.tr> adresine girerek (nZ33ZI-0Mi8x8-TN5+Wu-bV+7gg-z4UWmsyB) kodunu yazınız.

BİR ABONENİN 20 mm İLİK SU SAYACI ÖRNEK BAĞLANTI ŞEMASI.



BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından takılacak olan sayaçların; Sayac yerleri yukarıda belirtilen ölçülerde, bina girişinde veya katlarda okunabilir, değiştirilebilir, korunmalı yapılmalıdır. Kullanılacak olan vanalar özellikle kaliteli seçilmelidir.

İKİ ABONENİN 20 mm İLK SU SAYACI ÖRNEK BAĞLANTI ŞEMASI.



İç Duvar ile Saygç Arası Mesafesi.

Saygç ile Saygç Odası Kapağı Arası Mesafesi.



7,5cm
7,5cm

İç Duvar ile Saygç Arası Mesafesi.

Saygç Odası Hava Alacak Şekilde Yapılacaktır.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından takılacak olan saygçların; Saygç yerleri yukarıda belirtilen ölçülerde, bina girişinde veya katlarda okunabilir, değiştirilebilir, korumalı yapılmalıdır. Kullanılacak olan vanalar özellikle kaliteli seçilmelidir.

ÜÇ ABONENİN 20 mm İLİK SU SAYACI ÖRNEK BAĞLANTI ŞEMASI.



BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından takılacak olan sayacıların; Sayacın yerleri yukarıda belirtilen ölçülerde, bina girişinde veya katlarda okunabilir, değiştirilebilir, keremah yapılmalıdır. Kullanılacak olan vanalar özellikle kaliteli seçilmelidir.